

Практическая работа №4

Создайте таблицы следующего вида:

Лампы	Измерено		Вычислено
	I, A	U, B	$R, Ом$
25 Вт			
40 Вт			
60 Вт			
100 Вт			

Допустимые токовые нагрузки для изолированных проводов:

Поперечные сечения проводников, мм²	Допустимый ток, А для проводов		Поперечные сечения проводников, мм²	Допустимый ток, А для проводов	
	медных	алюминиевых		Медных	алюминиевых
0,5	11	-	6	50	36
1	17	-	10	80	55
2,5	30	24	25	140	105
4	41	32	50	215	165

7	10	23	15	10						
					55					
								5	5	5
								15		15

Примечание: для данной таблицы цифрами указана ширина столбцов в мм.,толщина тонких линий 0,75 пт, толстых –1,5 пт

Задание:

- создайте в папке файл ПР_46_ФИ;
- размер шрифта (14 пт.)
- расположите таблицу по ширине страницы;